



Folkhälsomyndigheten

## Remissyttrande

**Mottagare**

Boverket  
Box 534  
371 23 Karlskrona  
remiss@boverket.se

**Handläggare**

Enheten för miljöhälsa  
Daniel Sundvall

**Datum**

2024-05-16

**Vårt ärendenummer**

01849-2024

**Ert ärendenummer**

29/2022

# Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall

Folkhälsomyndigheten avstyrker Boverkets förslag till ny regelmodell i enlighet med Folkhälsomyndighetens tidigare remissyttranden och hänvisar till myndighetens kommentarer i samma yttranden (se bilagor).

Utifrån de föreslagna justeringarna i den nu aktuella remissen lämnar Folkhälsomyndigheten följande kompletterande kommentarer.

## Folkhälsomyndighetens kommentarer

Folkhälsomyndigheten anser att begreppet ”uteluftsfloede” ska behållas istället för begreppet ”luftväxling” som nu föreslås. Detta då ”luftväxling” kan användas för att ge erforderligt floede att vilken luft som helst, t.ex. potentiellt förorenad återluft eller överluft. I syfte att säkerställa en god inomhusmiljö och minska risken för olägenhet för människors hälsa anser Folkhälsomyndigheten att det är viktigt att det är uteluft av så god kvalitet som möjligt som tillförs bostäder.

Folkhälsomyndigheten anser vidare att resonemangen i remisspromemorian om att förslaget innebär en likriktning med Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation är missvisande, eftersom Boverkets förslag inte specificerar att tillflödet ska vara i form av ren uteluft, utan som luftväxling.

Folkhälsomyndigheten anser också att det, i syfte att säkerställa en god inomhusmiljö och minska risken för olägenhet för människors hälsa, hade varit lämpligare att utforma ett krav på miniminivå utifrån personer med behov av högre tilluftsfloeden. Av resonemangen i remisspromemorian framgår visserligen att högre floeden än de föreslagna värdena kan vara motiverade, men inte hur det nuvarande förslaget säkerställer krav på en sådan anpassning.

Sammanfattningsvis bedömer Folkhälsomyndigheten att Boverkets förslag innebär lättnader i regleringen avseende ventilation vilket skulle kunna medföra en försämrad luftkvalitet och inomhusmiljö i nya och ombyggda bostäder och därmed ökade olägenheter för människors hälsa. Som framgår i Folkhälsomyndighetens tidigare remissyttranden innebär Boverkets förslag till nya byggregler även en risk för att framtida bostäder och lokaler kommer att uppvisa brister enligt hälsoskyddsbestämmelserna i miljöbalken.

I och med att förslaget riskerar att öka förekomst av brister enligt miljöbalken, bedömer Folkhälsomyndigheten att såväl tillsynsmyndigheter som fastighetsägare kan drabbas av ökade kostnader. För tillsynsmyndigheterna kan kostnaderna avse ökad arbetsbelastning och resursbehov, och för fastighetsägarna kan de avse krav att vidta åtgärder på grund av förelägganden.

Beslut i detta ärende har fattats av tillförordnade avdelningschefen Agneta Falk Filipsson. I den slutliga handläggningen har enhetschefen Karin Ljung Björklund deltagit. Utredaren Daniel Sundvall har varit föredragande.

Enligt Folkhälsomyndigheten beslut

Daniel Sundvall

## Bilaga:

Folkhälsomyndighetens remissvar 2023-06-15 på *Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall*

Folkhälsomyndighetens remissvar 2024-04-05 på *Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall*